

DETAIL - K NAPOJENIE PRIAME



LEGENDA

1	PLYNOVÝ KONDENZAČNÝ KOTOL VAILLANT ecoTEC plus VU 486/5-5
2	MEMBRANOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA FLAMCO C 35l
3	ODVOD SPALÍN, KOMÍN UZAVRETÝ SPOTREBIČ 80/125mm
4	SYSTEMOVÝ REGULÁTOR VAILLANT MULTIMATIC
S1-2	PRESTUP POTRUBIA MEDZI PODLAŽIAMI
	PRÍVODNÉ POTRUBIE VYKUROVANIE VETVA RADIÁTOY 70°C
	VRATNÉ POTRUBIE VYKUROVANIE VETVA RADIÁTORY 50°C
	DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESO TYP KORAD K
22 VKP 6 / 12	
	STAVEBNÁ DĽŽKA VYKUROVACIEHO TELESA 1200mm
	STAVEBNÁ VÝŠKA VYKUROVACIEHO TELESA 600mm
	SPôSOB NAPOJENIA VYKUROVACIEHO TELESA
	TYP VYKUROVACIEHO TELESA
TRV 15	TERMOSTATICKÝ VENTIL HERZ TS 90 S TERMOSTATICKOU HLAVICOU HERZ MINI
PV 15	PRIAME UZATVARACIE A REGULAČNÉ ŠRUBENIE HERZ RL-5

POZNÁMKY:

- DO KOTOLNE PRIVIEŠŤ STUDENÚ VODU DN 20
- MERANIE A REGULÁCIA NIE JE SÚČASŤOU PROJEKTU !!!
- V BLÍZKOSTI KOTLA INŠATALOVAŤ ODPADOVÉ POTRUBIE DO KTORÉHO ZAUSTIŤ ODTOK Z POISTNÉHO VENTILA A OCHRANNÉHO VENTILA
- POTRUBIE V NAVÝŠOM MIESTE OPATRIŤ AUTOMATICKÝMI OVZDUŠNOVACÍMI VENTILMI
- POTRUBIE SDPÁDOVAŤ V SPÁDE min.0,3% K MIESTU VYPUŠTANIA

VYPRACOVAL:
ING. MARTIN DZIAK

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT
ING. ALŽBETA VOLÁRIKOVÁ

VYPRACOVAL:
ING ALŽBETA VOLÁRIKOVÁ
ZIMNÁ 109
064 01 STARÁ ĽUBOVŇA
tel.: 0905 138 522
e-mail: volarikova@gascentrum.sk

AUTOR NÁVRHU	ING.			ČÍSLO KÓPIE	
PROJEKTANT STAVBY	ING.			STUPEŇ : PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY	
				FORMÁT	x A4
MIESTO STAVBY	STARÁ ĽUBOVŇA, s.č. 24	PARCELA ČÍSLO	C KN 1040/1	DÁTUM	12/2019
INVESTOR	Mesto Stará Ľubovňa,Obchodná 1/1108, Stará Ľubovňa, PSČ 064 01			MIERKA	1:50
NÁZOV STAVBY	MEŠTIASNKÝ DOM			ČÍSLO ZÁKAZKY	
OBJEKT	SO 01 MEŠTIANSKÝ DOM			KLASIFIKÁCIA STAVBY	
OBSAH	PODORYS 2.NP			ČÍSLO VÝKRESU	2
ČASŤ	USTREDNÉ VYKUROVANIE				

V/Š = 350 / 800 (0.28m2)

Allplan 2015