



LEGENDA:

- S1 - S17
svetidlo THOME Lighting TITANIA X1 LED 3000lm, 4000K
stožiar STK 60/50/3K14, SR 721 4xCu
- existujúci stožiar VO - bod napojenia
- existujúci stožiar VO určený na demontáž
- uzemnenie stožiaru, drôt FeZn Dn10, SP1
- rozvod VO v zemi káblom CYKY-J 4x16 v chráničke Kopoflex 63
uzemňovacia pásovina FeZn 30x4
- kanalizačné potrubie
- asfaltový chodník

POZNÁMKA:
PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC MUSÍ INVEŠTOR POŽIADAŤ VŠETKÝCH SPRÁVCOV INŽINIERSKÝCH SIETÍ O ICH VYTÝČENIE, VŠETKY ZEMNÉ PRÁCE BUDÚ VYKONÁVANÉ RUČNE
NOVÉ KÁBLOVÉ VEDENIA SÚSTAVY VEREJNÉHO OSVETLENIA BUDÚ KLADENÉ V SÚLADE S STN 73 6005
3PEN ~ 50 Hz 230V/400 TN - C, 1NPE ~ 50 Hz 230V TN - C - S
ZÁKLADNÁ OCHRANA: IZOLÁCIU ŽIVÝCH ČASTÍ, ZÁBRANAMI, KRYTMI (STN 33 2000 - 4 - 41 čl. 411.2)
OCHRANA PRI PORUCHE: OCHRANNÉ UZEMNENIE A OCHRANNÉ POSPÁJANIE (STN 33 2000 - 4 - 41 čl. 411.3.1)
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA (STN 33 2000 - 4 - 41 čl. 411.3.2)
AB8, AC1, AD4, AE3, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN3, AP1, AQ3, AS2, AT2, AU2, BA4, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

| | | | |
|--------------------|---|----------------|---|
| PEČIATKA A PODPIS: | INVEŠTOR: Mesto Stará Ľubovňa Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa | | O.S.V.O. comp. a.s. STROJNICKÁ 18, 080 06 PREŠOV |
| | STAVBA: Novostavba chodníka Za vodou v meste Stará Ľubovňa | | |
| | MIESTO STAVBY: intravilán mesta Stará Ľubovňa | SADA ČÍSLO | HL. INŽ. PROJEKTU ING. ĽUBOŠ MAŠLEJ |
| | ČASŤ: SO 500-00 Verejné osvetlenie chodníka | | ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT ING. RICHARD GÁBOR |
| | OBSAH VÝKRESU: Situačná schéma NN rozvodov | Č. VÝKRESU | VYPRACOVAL ING. DÁVID KOVALČIK |
| | STUPEŇ: DRS | DÁTUM: 03/2020 | MIERKA: 1:1000 |
| | | FORMAT: 4x A4 | |
| | | | 02 |
| | | | KONTROLOVAL ERIK ORAVEC |