



LEGENDA

- 1 PLYNOVÝ KONDENZAČNÝ KOTOL VAILLANT ecoTEC plus VU 486/5-5
- 2 MEMBRANOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA FLAMCO C 35I
- 3 ODVOD SPALÍN, KOMÍN UZAVRETÝ SPOTREBIČ 80/125mm
- 4 SYSTEMOVÝ REGULÁTOR VAILLANT MULTIMATIC
- S1-2 PRESTUP POTRUBIA MEDZI PODLAŽIAM
- PRÍVODNÉ POTRUBIE VYKUROVANIE VETVA RADIÁTOY 70°C
- VRATNÉ POTRUBIE VYKUROVANIE VETVA RADIÁTOY 50°C
- DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESO TYP KORAD K
- 22 VKP 6 / 12 STAVEBNÁ DĹŽKA VYKUROVACIEHO TELESA 1200mm
- STAVEBNÁ VÝŠKA VYKUROVACIEHO TELESA 600mm
- SPÔSOB NAPOJENIA VYKUROVACIEHO TELESA
- TYP VYKUROVACIEHO TELESA
- TRV 15 TERMOSTATICKÝ VENTIL HERZ TS 90 S TERMOSTATICKOU HLAVICOU HERZ MINI
- PV 15 PRIAME UZATVARACIE A REGULAČNÉ ŠRUBENIE HERZ RL-5

- POZNÁMKY:**
- DO KOTOLNE PRIVEŠT STUDENÚ VODU DN 20
 - MERANIE A REGULÁCIA NIE JE SÚČASŤOU PROJEKTU !!!
 - V BLÍZKOSTI KOTLA INŠTALOVAŤ ODPADOVÉ POTRUBIE DO KTORÉHO ZAUSTIŤ ODTOK Z POISTNÉHO VENTILA A OCHRANNÉHO VENTILA
 - POTRUBIE V NAVÝŠOM MIESTE OPATRIŤ AUTOMATICKÝMI OVZDUŠNOVACÍMI VENTILMI
 - POTRUBIE SDPÁDOVAŤ V SPÁDE min.0,3% K MIESTU VYPUŠTANIA

VYPRACOVAL: ING. MARTIN DZIAK		VYPRACOVAL: ING. ALŽBETA VOLAŘIKOVÁ ZIMNÁ 109 064 01 STARÁ LUBOVŇA tel.: 0905 138 522 e-mail: volarikova@gascentrum.sk		ČÍSLO KÓPIE	
PROJEKTANT STAVBY	ING.			STUPEŇ : PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY	
MIESTO STAVBY	STARÁ LUBOVŇA, s.č. 24	PARCELA ČÍSLO	C KN 1040/1	DÁTUM	12/2019
INVESTOR	Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1/1108, Stará Ľubovňa, PSČ 064 01	MIERKA	1:50	ČÍSLO ZÁKAZKY	
NÁZOV STAVBY	MEŠTIANSKÝ DOM				KLASIFIKÁCIA STAVBY
OBJEKT	SO 01 MEŠTIANSKÝ DOM				
OBSAH	PODORYS 1.NP				ČÍSLO VÝKRESU
ČASŤ	USTREDNÉ VYKUROVANIE				1