

Úlohou a cieľom tohto preventívno-výchovného materiálu je výchovne pôsobiť na občanov a zároveň donútiť ich zamyslieť sa nad dôsledkami podceňovania nebezpečenstva spojeného s požiarom, ktoré často vedie k strate „strechy nad hlavou“. V týchto prípadoch je neskoro premýšľať nad tým, že v skutočnosti stačilo veľmi málo a požiar nemusel vôbec vzniknúť.

Preto nezanedbávajte z hľadiska požiarnej ochrany:

Strechu

- tesnosť strešného otvoru pri komínovom otvore,
- komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie,

- komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách:

a) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za:

1. štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,

2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynne palivá a ak ide o komín bez vložky,

3. dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynne palivá a ak ide o komín s vložkou,

- závady na bleskozvode.

Povalový priestor - spôsob skladovania horľavých materiálov

- vizuálny stav elektroinštalácie,
- omietnutie a stav komínového telesa,
- vizuálna kontrola zapustených drevených súčastí strechy resp. stropu,
- podlaha pod vymetacími dvierkami (má byť vyhotovená z nehorľavého materiálu),
- vymetacie dvierka musia byť tesné, vyhotovené z nehorľavého materiálu, pričom pri vymetacích otvoroch nesmú byť žiadne horľavé materiály.

Komunikácie – schodištia, chodba a východ z budovy musia byť vždy trvale voľné,

- stav osvetlenia v chodbách a schodištvých priestorov (funkčnosť),
- stav elektroinštalácie.

Pivnica – stav komínových dvierok

- spôsob uloženia rôznych horľavých materiálov,
- stav osvetlenia a elektroinštalácie.

Kotolňa – skladovanie palív, pričom v malých kotolniach sa môže palivo skladovať priamo v kotolni na vyhradenom mieste vo vzdialenosti 2 m od vykurovacieho telesa,

- dodržanie pokynov výrobcu pri obsluhu vykurovacieho telesa,
- podlaha pod vykurovacím telesom nesmie byť horľavá,
- stav elektroinštalácie.

Hospodárske budovy (kôlne) – rôzne elektrické provizória.

Garáže – skladovanie pohonných hmôt, pričom **na jeden automobil môže skladovať max. 40 l.**

Požiarna prevencia

Niekoľko pravidiel, zásad a odporúčaní, na ktoré počas vykurovacieho obdobia nezabúdajte:

- dodržiavajte návody na obsluhu,
- dbajte na to, aby vykurovacie spotrebiče - sporáky, pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej podložke predpismi určených rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov,
- nevykonávajte neodborné zásahy na spotrebičoch,
- neskladujte a nesušte v blízkosti vykurovacích spotrebičov horľavé materiály, ak je už nevyhnutné sušiť horľavý materiál v blízkosti spotrebiča nenechávajte ho bez dozoru,
- popol z vykurovacích telies ukladajte do nehorľavých nádob s uzatvárateľným vekom,
- dodržiavajte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie tuhých, kvapalných a plyných palív,
- nespaľujte mokré alebo čerstvé drevo, odpadky, plasty, impregnované drevo,
- skontrolujete, riadne upevnenie dymovodu, taktiež či nie je niekde spotrebič alebo dymovod prepálený a taktiež skontrolujte funkčnosť a tesnosť komínových dvierok,
- požiar sadzí v komíne nikdy nehaste vodou (mohlo by dôjsť k jeho popraskaniu alebo dokonca k výbuchu, na uhasenie je možné použiť suchý piesok).

