



LEGENDA

- ① PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 162-35
MAX. TEP. VÝKON 80/60 °C 32,7 kW; ZEMNÝ PLYN 3,53 m³.h-1
- ② TLAKOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA FLAMCO FLEXCON C 35/1.0-3/4"
- POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY 80 °C PRÍVODNÉ Z OCELOVÝCH RÔR
- POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY 60 °C VRÁTNE Z OCELOVÝCH RÔR
- POTRUBIE EXPANZNÉ POISTNÉ
- TS-90V RADIÁTOROVÝ VENTIL S PREDNASTAVENÍM ROHOVÝ HERZ TS 90V
- TS-90 RADIÁTOROVÝ VENTIL ROHOVÝ HERZ TS 90
- RL-5 RADIÁTOROVÉ SRUBENIE HERZ RL S ROHOVE
- VK PŇIAČI A VYPUSTIACI KOHÔT
- GV GUČOVÝ VENTIL S PÁKOU
- AO AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- F FILTER ZÁVITOVÝ SO SITKOM
- 22K, 33K VYHRIEVACIE OCELOVÉ DOSKOVÉ TELESO KORAD U.S.STEEL KOŠICE, s.r.o.



OSTREDNÉ VYKUROVANIE

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL		ÚVK-ZTI PROJEKT ZIMNÁ 119 STARÁ LUBOVŇA
STEFAN PETRILÁK	STEFAN PETRILÁK	STEFAN PETRILÁK		
MIESTO STAVBY: STARÁ LUBOVŇA, Nám.sv.Mikuláša 12, parc. č. 43/1,2,5			FORMÁT	6x44
INVESTOR: MESTO STARÁ LUBOVŇA			DÁTUM	VIII. 2013
STAVBA			ÚČEL	PSSP+RP
PLYNOFIKÁCIA MEŠTIANSKÉHO DOMU			ČÍSLO ZÁKAZKY	
NÁM. SV. MIKULÁŠA 12, STARÁ LUBOVŇA			ČÍSLO KÓPIE	
OBSAH VÝKRESU			ARCH. ČÍSLO	
2. NADZEMNÉ PODLAŽIE			MIERKA	ČÍS. VÝKR.
			1 : 50	ÚVK-1