



MESTO STARÁ ĽUBOVŇA

Adresa: - Podľa rozdeľovníka –

Váš list číslo / zo dňa
- / -

Naše číslo
6895/2701/2020-VO

Vybavuje / linka / e-mail
Mgr. Musalová / 052 4315213
michala.musalova@gmail.com

Stará Ľubovňa
08.06.2020

Odpoveď na predloženú žiadosť o vysvetlenie súťažných pokladov k zverejnenej výzve na zákazku: „ Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v Starej Ľubovni.“

Dňa 04.06.2020 verejnému obstarávateľovi prostredníctvom e-mailu bola doručená žiadosť o vysvetlenie v nasledujúcom znení:

„Vážený verejný obstarávateľ, vo výzve na predmet zákazky s nízkou hodnotou: „Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v Starej Ľubovni“ zverejnenej na stránke verejného obstarávateľa sme zistili, nesúlad v rozpočte a to v objekte: 02 – Stavebné úpravy, položka č. 11 – Zhotovenie výstuže stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových zo zváraných sietí alebo zváraných sietí KARI - t 23,560. Podľa nášho názoru 23,560 t výstuže na debnenie 23,560 m2 nie je možné. Týmto žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie a nápravu daného stavu.“

Verejný obstarávateľ k hore uvedenej veci vydáva nasledovné stanovisko/vysvetlenie.

1. Verejný obstarávateľ prekontroloval v spolupráci s projektantom výkaz výmer k predmetnej výzve a upravuje položky rozpočtu nasledovne:

Stará hodnota:

Č.		Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
10	K	4113354264	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vln do 80 mm hr. 1,5 mm	m2	23,560		
11	K	411361931	Zhotovenie výstuže stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových, alebo balkónových zo zváraných sietí a zváraných sietí KARI.	t	23,560		

Nová hodnota:

Č.		Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
10	K	4113354264	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vln do 80 mm hr. 1,5 mm	m2	23,560		
11	K	411361931	Zhotovenie výstuže stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových, alebo balkónových zo zváraných sietí a zváraných sietí KARI.	t	0,186		

Vzhľadom na vyššie uvedenú zmenu, dôjde zo strany verejného obstarávateľa k zmene určenia PHZ.

Verejný obstarávateľ uchádzačovi resp, záujemcovi zašle stanovisko k predmetnej žiadosti o vysvetlenie k zverejnenej výzve „ Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v Starej Ľubovni“ na e-mailovú adresu z ktorej bola predmetná žiadosť doručená.

S pozdravom

.....
PhDr. Ľuboš Tomko
primátor mesta