



TABUĽKA MIESTNOSTI 2.NP	
OZN.	ÚČEL
2.01	MIESTNOSTI
2.01	CHODBA
2.02	PRECVICOVNÁ
2.03	ŠATŇA – ŽENY
2.04	ŠATŇA – MUŽI
2.05	UM.–MUŽI
2.06	WC.–MUŽI
2.07	UM.–ŽENY
2.08	WC.–ŽENY

výkon
svetlo:
príprava TÜV:
ostané predpokl.:
P_{celk}=
P_p=

1,22kW
2kW
5kW
8,22kW
4,93kW

LEGENDA ELEKTROINŠTALÁCIÍ:

- VEDENIE ULIČNÉ POD OMIETKOU, V STENE
- VEDENIE NA POUVRCHU
- VEDENIE ULIČNÉ V ELEKTROINŠTALAČNEJ RORKE
- VEDENIE ULIČNÉ V ELEKTROINŠTALAČNOM KANÁLI
- VEDENIE ULIČNÉ NA ELEKTROINŠTALAČNOM ROZVETI

LEGENDA SVETIEL

- A – typ sv. stropné 1x18W podľa výberu užívateľa, IP20
- B – typ žiaričové sv., 2x36 W s AL mriežkou na povrch podľa výberu užívateľa IP20
- C – typ žiaričové sv., 4x18 W s AL mriežkou na povrch podľa výberu užívateľa IP20
- EHL – ELEKTRICKÝ ZASOBNIČOVÝ DOKLEPÁČ TUV TATRAMAT EDI0N, 2kW, IP42 (dod. – ZIT)

LEGENDA PRÍSTROJOV

- typ 3553-01289, 10 A, 250 V,
- typ 3553-05289, 10 A, 250 V,
- typ 3553-06289, 10 A, 250 V,
- typ 3553-07289, 10 A, 250 V,
- typ 3553-05989, 10 A, 250 V, IP44
- typ 3553-06989, 10 A, 250 V, IP44
- typ 5512-2249, 16 A, 250 V,
- vývod 230V, IPxxB
- vývod 400V, IPxxB, resp. sv. vývod IPxxB

ZOD. PROJEKTANT:	Ing. Rudolf Dubel	Architektúra
VYPRACOVAL:	Ľubomír Krempaský	Projektovanie stavieb a interiérov
STAVEBNÍK:	MESTO STARÁ ĽUBOVŇA, ul. Obchodná 1., 06401 Stará Ľubovňa	Ing. ATEUÉR s.r.o.
MIESTO STAVBY:	Kultúrny Dom, Nám. gen. Štefánika 5, psč. 064 01 Stará Ľubovňa	Národné sv. kultúrne zariadenie
NAZOV STAVBY:	Katastrálne územie Stará Ľubovňa, súpisné číslo stavby : 1135/1	064 01 Stará Ľubovňa 26
CHARAKTER STAVBY:	ZMENA DOKONČENEJ STAVBY – STAVEBNÉ ÚPRAVY	Web : 0905 317 833, 0915 907 696
STUPEŇ PROJEKTU:	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	Email : igor@ga.sk, www.ga.sk
OBSAH VÝKRESU:	ELEKTROINŠTALÁCIA - II.NP	FORMÁT: 2x44
		DÁTUM: 3./2015
		MIERKA: 1:75
		1

Prostredie určené v zmysle STN 332000-5-51 protokolom č. 1/5/15

Napätová sústava: 3/PE/N, AC, 400/230 V, 50 Hz, TN-C-S

Osídlenie pred úrazom el. prúdom podľa STN 332000-4-41:

- základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom): základná izolácia živých častí-príloha A1
- ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom): doplnková izolácia živých častí-príloha A2
- ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom): doplnková ochrana prúdovým chráničom-čl. 415.1
- ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom): doplnkové uzemnenie a ochranné pospájanie-čl.411.3.1
- ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom): doplnkové uzemnenie a ochranné pospájanie-čl. 411.3.2
- ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom): doplnkové uzemnenie a ochranné pospájanie-čl. 411.3.3
- ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom): doplnkové uzemnenie a ochranné pospájanie-čl. 415.2
- ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom): ochranné opatrenie dvojité alebo zosilnené izolácia-čl.412