

**PROTOKOL Č. 1/5/15 O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV V ZMYSLE STN
332000-5-51.**

Zloženie komisie: Ľubomír Krempaský - projektant elektro
Ing. arch. Radoslav Repka - projektant ASR
Ing. Martin Dobiáš - projektant ASR

Názov objektu: KULTÚRNY DOM - obnova dispozičnej časti
I. REKONŠTRUKCIA SOC. ZARIADENÍ NA 2.NP
Kultúrny Dom , Nám. gen. Štefánika 5, 064 01 Stará Ľubovňa
Katastrálne územie Stará Ľubovňa, súpisné číslo stavby : 1135/1

Investor: MESTO STARÁ ĽUBOVŇA , ul. Obchodná 1. , 06401 Stará Ľubovňa

Podklady k vypracovaniu protokolu: Podkladové výkresy stavebnej časti
Platné normy STN.

Popis technologického zariadenia:

Základnou charakteristikou je navrhované realizovanie rekonštrukcie sociálnych zariadení v kultúrnom dome na 2 nadzemnom podlaží. Súčasťou rekonštrukcie je obnova WC zariadení a zrušenie kancelárskych priestorov a nahradením ich novými šatňami a WC zariadeniami pre mužov a ženy.

Rozhodnutie:

Pri kladení vedení na a do horľavých podkladov platia ustanovenia STN 33 2312: 9. 2013.

V umývacích priestoroch a sprchách platia ochranné zóny podľa STN 33 2000-7-701.

Hodnotenie vonkajších vplyvov podľa STN 332000-5-51:

Na elektrické zariadenie budú pôsobiť vonkajšie vplyvy, a to v priestore:

Vnútorne priestory (obytné miestnosti, chodby)sa určujú: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1

využitie: BA1, BC2, BD1, BE1

konštrukcie budovy: CA1, CB1

Zdôvodnenie: Určenie prostredí odpovedá charakteru budúceho užívania miestností a platných STN. Osoby ktoré budú pracovať v prevádzke musia byť preukázateľne poučené o bezpečnosti práci a zaobchádzaní s el. zariadením. El. zariadenie smú opravovať a prevádzkať údržbu len osoby s kvalifikáciou podľa vyhl. 508/2009 Zb. Pri zmene charakteru užívania miestností musí byť vypracovaná zmena protokolu o určení vonkajších vplyvov.

V Starej Ľubovni, máj 2015

Vypracoval: Ľ. Krempaský