

Typ. plastový rozvádzač min 28 modulový, IP 40/IP20

Napäťová sústava: 3/PE/N, AC, 400/230 V, 50 Hz, TN-C-S
Ochrana pred úrazom el. prúdom podľa STN 332000-4-41:
- základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom): základná izolácia živých častí-príloha A1
  kryty-príloha A2
  doplnková ochrana prúdovým chráničom-čl. 415.1
-ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom): ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie-čl.411.3.1
  samočinné odpojenie pri poruche-čl. 411.3.2
  doplnková ochrana prúdovým chráničom-čl. 411.3.3
  doplnkové ochranné pospájanie-čl. 415.2
  ochranné opatrenie-dvojitá alebo zosilená izolácia-čl.412

Prostredie určené v zmysle STN 332000-5-51 protokolom č. 1/5/15

ZOD. PROJEKTANT:	Ing. Rudolf Dubjel	•Architektúra •Projektovanie stavieb a interiérov •Inžinierska činnosť
VYPRACOVAL:	Ľubomír Krempaský	
STAVEBNÍK:	MESTO STARÁ ĽUBOVŇA , ul. Obchodná 1. , 06401 Stará Ľubovňa	RG ATELIÉR, s.r.o. Námestie sv. Mikuláša 26 064 01 Stará Ľubovňa Mobil : 0905 317 833, 0915 907 696 Email : rga@rga.sk , www.rga.sk
MIESTO STAVBY:	Kultúrny Dom , Nám. gen. Štefánika 5, psč. 064 01 Stará Ľubovňa Katastrálne územie Stará Ľubovňa, súpisné číslo stavby : 1135/1	
NÁZOV STAVBY:	**KULTÚRNY DOM - obnova dispozičnej časti**	FORMÁT: 2xA4
CHARAKTER STAVBY:	ZMENA DOKONČENEJ STAVBY - STAVEBNÉ ÚPRAVY	DÁTUM: 3/2015
STUPEŇ PROJEKTU:	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	MIERKA:
OBSAH VÝKRESU:	ROZVÁDZAČ - RP-3.1	2