



LEGENDA MIESTNOSTÍ:

ČÍSLO	NÁZOV	PLOCHA	PODLAHA	STENA	STROP
2.01	CHODBA	62,65	LINOLEUM	LAMINO	DOSKY
2.02	TRIEDA 5	33,51	LINOLEUM	LAMINO	DOSKY
2.03	TRIEDA 6	34,57	LINOLEUM	LAMINO	DOSKY
2.04	TRIEDA 7	33,51	LINOLEUM	LAMINO	DOSKY
2.05	TRIEDA 8	35,16	LINOLEUM	LAMINO	DOSKY
2.06	TRIEDA 9	34,08	LINOLEUM	LAMINO	DOSKY
2.07	KOTOLNA	11,00	LINOLEUM	LAMINO	DOSKY

PLOCHA MIESTNOSTI SPOLU 244,48 m2

LEGENDA MATERIÁLU:

OBVODOVÁ STENA 250mm

10mm	-	TRAPEZOVÝ PLECH T8 hr.0,5mm
1mm	-	POZINKOVANÝ, LAKOVANÝ
220mm	-	PAROPRIEPUSTNÁ FÓLIA JUTADACH 135
10mm	-	MINERÁLNA IZOLÁCIA KNAUF INSULATION Classic 040
10mm	-	UKLADANÁ DO OCELOVÝCH "C" PROFÍLOV
10mm	-	PAROZÁBRANA
10mm	-	OSB DOSKA
10mm	-	OBOJSTRANNE LAMINOVANÁ DREVOTRIESKOVÁ DOSKA

VNÚTORNÁ DELIACA PRIEČKA 100mm

10mm	-	OBOJSTRANNE LAMINOVANÁ DREVOTRIESKOVÁ DOSKA
10mm	-	OSB DOSKA
1mm	-	PAROZÁBRANA
60mm	-	MINERÁLNA IZOLÁCIA KNAUF INSULATION Classic 040
1mm	-	UKLADANÁ DO OCELOVÝCH "C" PROFÍLOV
10mm	-	PAROZÁBRANA
10mm	-	OSB DOSKA
10mm	-	OBOJSTRANNE LAMINOVANÁ DREVOTRIESKOVÁ DOSKA

LEGENDA

①	PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 162-35
②	MAX. TEP. VÝKON 80/60 °C 32,7 kW; ZEMNÝ PLYN 3,53 m3.h-1
---	TLAKOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA FLAMCO FLEXCON C 25/1,0-3/4"
---	POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY 70 °C PRÍVODNÉ Z OCELOVÝCH RÔR
---	POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY 50 °C VRÁTNE Z OCELOVÝCH RÔR
---	POTRUBIE EXPANZNÉ POISTNÉ Z OCELOVÝCH RÔR
TS-90V	RADIÁTOROVÝ VENTIL S PREDNASTAVENÍM PRIAMY HERZ TS 90V
TS-90	RADIÁTOROVÝ VENTIL PRIAMY HERZ TS 90
RL-5	RADIÁTOROVÉ SRUBENIE HERZ RL 5 PRIAME
VK	PLNIAČI A VYPUSŤAČI KOHŤ
GV	GLIOVÝ VENTIL S PÁKOU
AO	AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
F	FILTER ZÁVITOVÝ SO SÍTKOM
2TK	VYHRIEVACIE OCELOVÉ DOSKOVÉ TELESO KORAD U.S.STEEL KOŠICE, s.r.o.

- 17°C
B 12

ZODP. PROJEKTANT STEFAN PETRILÁK	VYPRACOVAL STEFAN PETRILÁK	KRESLIL STEFAN PETRILÁK	OVK-ZTI PROJEKT ZIMNÁ 119 STARÁ ĽUBOVŇA
MIESTO STAVBY: m.č. PODSADEK STARÁ ĽUBOVŇA	FORMÁT VI. 2014	INVESTOR: MESTO STARÁ ĽUBOVŇA	ČÍSLO ZÁKAZKY ČÍSLO KOPIE
STAVBA 9-TRIEDNA ZÁKLADNÁ SKOLA - PODSADEK NOVOSTAVBA KONTAJNEROVEJ BUDOVY	ČÍSLO ZÁKAZKY ČÍSLO KOPIE	ARCH. ČÍSLO	ČÍS. VÝKR. OVK-2
OBSAH VÝKRESU OSTREDNÉ VYKUROVANIE 2. NADZ. PODLAŽIE	MIERKA 1 : 50		