

## LEGENDA PRÍSTROJOV :

QM.1 : Hl.vypínač , TYP: IS-40-3

: Ističe , TYP: (do 63A, 6kA)

: Prúdový chránič , TYP: 40-4-030AC

: Prúd.chránič s nadpr.ochr.,TYP: 10B-N1-030AC

Napätová sústava : 3x230/400V, 3+PE+N, 50 Hz, TN-S

Öchra pred úrozm el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41 :

a/ v prevádzke - krytmi,izoláciou, zábranami, umiestnením mimo dosahu

b/ pri poruche - samočinným odpojením napájania, doplnkova-prúd.chráničom

Prostredie : II -s trvalou reguláciou

RS1:

ÖCELOPLECHOVÝ ROZVÁDZAČ "Z"  
TYP: 72-M

KRYTIE : IP40/20

ROZMERY : 600x500x127 mm


Pi = 17 kW

Ps= 11 kW

súčasnosť = 0,75

PRÍVOD : ZDOLA

VÝVODY : ZHORA



AUTOR/ ZODP. PROJEKTANT:	Ing.arch. Patrik Kasperkevič, Duklianských hrdinov 3, Stará Ľubovňa	ELEKTROINŠTALÁCIE
PROJEKTANT ELEKTRO:	VLADIMÍR KRAJGER	PROJEKT-REALIZÁCIE-REVÍZIE
STAVEBNÍK:	mesto Stará Ľubovňa	Hniezdne 366, 065 01
MIESTO STAVBY:	KN/C 1414/4 k.ú. Stará Ľubovňa	mobil : 0907 501 867
NÁZOV STAVBY:	Rekonštrukcia futbalových šatní - Stará Ľubovňa	email:v.krajger@gmail.com
CHARAKTER STAVBY:	rekonštrukcia	FORMÁT: 2xA4
STUPEŇ PROJEKTU:	Ohlásenie stavebných úprav	DÁTUM: 02.2020
OBSAH VÝKRESU:	ROZVADZAČ RS1	MIERKA:
		E-2