



Tabuľka miestností 1.NP					
č	Názov	m2	Podlaha	Strop	Stena
0.1	chodba	32,13			
0.2	sklad	5,57			
0.3	šatňa hostia	21,17			
0.4	sprchy hostia	6,31			
0.5	sprchy domáci	6,14			
0.6	šatňa domáci	26,86			
0.7	šatňa tréner	10,82			
0.8	sprcha	1,00			
0.9	sklad	3,13			
0.10	WC	7,49			
0.11	sprchy 3	2,57			
0.12	šatňa 3	16,07			
0.13	šatňa 2	15,50			
0.14	sprchy 1	2,48			
0.14	sprchy 2	2,48			
0.16	šatňa 1	15,62			
		175,34 m ²			

LEGENDA

 VYKUROVACIE TELESO KORADO KORATHERM VERTIKAL K20V
KORATHERM VERTIKAL K20V 16/06 10

POZNÁMKY:
- VYKUROVACIE TELESÁ SÚ NAVRHNUTÉ NA TEPLOTNÝ SPÁD 55/45 °C, PRI ZISTENÍ NIŽŠIEHO TEPLOTNÉHO SPÁDU JE POTREBNÉ PREHODNOTIŤ VYKUROVACIE TELESÁ S PROJEKTANTOM
- VYKUROVACIE TELESÁ NAPOJIŤ NA EXISTUJÚCE ROZVODY VYKUROVANIA VEDENÉ PO OBVODE OBJEKTU POD STROPOM
- MERANIE A REGULÁCIA NIE JE SÚČASŤOU PROJEKTU!

VYPRACOVAL:



ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT
ING. ALŽBETA VOLAŘIKOVÁ

VYPRACOVAL:		ČÍSLO KÓPIE	
AUTOR NÁVRHU	Ing. arch. PATRIK KASPERKEVIČ	STUPEŇ : OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV	
PROJEKTANT STAVBY	Ing. arch. PATRIK KASPERKEVIČ	FORMÁT	4 x A4
MIESTO STAVBY	K.Ú. STARÁ LUBOVŇA	DÁTUM	9/2019
INVESTOR	MESTO STARÁ LUBOVŇA	MIERKA	1:50
NÁZOV STAVBY	REKONŠTRUKCIA FUTBALOVÝCH ŠATŇÍ - STARÁ LUBOVŇA - I. ETAPA	ČÍSLO ZÁKAZKY	
OBJEKT REKONŠTRUKCIA FUTBALOVÝCH ŠATŇÍ - STARÁ LUBOVŇA - I. ETAPA		KLASIFIKÁCIA STAVBY	
OBSAH	PÓDORYS 1.NP	ČÍSLO VÝKRESU	
ČASŤ	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE	1	