

# PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV Č. 3/2/20

Vypracoval: LUBOMÍR KREMPASKÝ, Vansovej 1736/1, 064 01 STARÁ LUBOVŇA  
-----  
/ názov organizácie /

Zloženie komisie:

	<i>Meno:</i>	<i>Funkcia:</i>
Predseda:	Ing. Vladislav Slosarčík	HIP projektant ASR
	-----	-----
	Ing. Agnesa Kretová	ZTI projektant
	-----	-----
	Ľubomír Krempaský	projektant elektro
	-----	-----

Názov objektu / stavby /: **MEŠTIANSKY DOM Č.12  
- úprava prevádzkových priestorov  
Námestie sv. Mikuláša č.12, parcela č. 43/1**

Investor: **MESTO STARÁ LUBOVŇA,  
OBCHODNÁ 1, 064 01 STARÁ LUBOVŇA**

Podklady použité pre vypracovanie protokolu: Ako podklad pre vypracovanie protokolu slúžili stavebné podklady STN 33 2000-5-51, Vyhl.508/2009 Z.z.

## Popis technologického zariadenia:

Jedná sa o úpravu jestv. stavebných priestoroch, vybudovanie soc. zariadení a kuchynky na II. NP v Meštianskom dome.

## Rozhodnutie:

Protokol bol vypracovaný v súlade s platnými STN 33 2000-5-51. V kúpeľni a umývacích priestoroch platia ochranné zóny podľa STN 332000-7-701. Pri kladení vedení na a do horľavých podkladov platia ustanovenia STN 332312 (1.9.2013). Na elektrické zariadenie budú pôsobiť vonkajšie vplyvy, a to v priestore:

## Vnútorne priestory sa určujú:

Vnútorne priestory: NZA.6 II - vnútorne priestory - s trvalou reguláciou teploty  
AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ2, AR1, AS1

**využitie:** BA1, BC2, BD1, BE1

**konštrukcie budovy:** CA1, CB1

## Zdôvodnenie:

Komisia vzala do úvahy všetky hľadiská týkajúce sa prevádzky a prevádzkových vplyvov v uvedenej prevádzke. Určenie prostredí odpovedá charakteru budúceho užívania miestností a platných STN. El. zariadenie smú opravovať a prevádzať údržbu len osoby s kvalifikáciou podľa vyhl. 508/2009 Zb. Pri zmene charakteru užívania miestností musí byť vypracovaná zmena protokolu o určení vonkajších vplyvov

Dátum: Január 2020

Vypracoval, zapísal: